

ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА

12.07.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
ОТ

ЕДИНОВИДНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
ИД № СТ	04 09-20
ДЛУ №	10 07 19

„Булгартрансгаз“ ЕАД, представявано от **Владимир Малинов** - изпълнителен директор
(име, адрес и телефон за контакт,
гражданство на възложителя - физическо лице)

гр.София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ПКЗ, ЕИК 175203478
(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ПКЗ

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/939 63 00; факс: 02/925 00 63

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Владимир Малинов – изпълнителен директор

Лице за контакти: инж. Ива Иванова – 02/939 62 70, i.ivanova@bulgartransgaz.bg

Генерална инспекция	
гр. Варна ул. „Ян Палах“ 4,	
тел.: 052 / 678 845; 678 846	
Вх. №	26-00-2559
12.07.2019	

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция и разширение на ГРС „Страшимирово““

Характеристика на инвестиционното предложение:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

1. Резюме на предложението

Газорегулираща станция (ГРС) „Страшимирово“ е съществуващо съоръжение, елемент на газопреносната мрежа, което служи за регулиране (намаляване) на налягането на природния газ, който се подава към присъединените консуматори на изхода на ГРС „Страшимирово“, и търговско измерване на количеството на преминалия газ. Газорегулираща станция „Страшимирово“ е изградена и въведена в експлоатация през 1978 г.

В следствие на изразени инвестиционни намерения и във връзка със сключен договор за присъединяване между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ТЕЦ „Варна“, е необходимо извършването на реконструкция и разширение на съществуващата ГРС „Страшимирово“ с цел гарантиране на предвидения капацитет за пренос в изходен пункт С007Р01 към ТЕЦ „Варна“. Прилежащите съоръжения към ГРС „Страшимирово“ могат да осигурят максимален капацитет за пренос на природен газ към ТЕЦ „Варна“ до 120 000 m³/h.

Площадката на ГРС е оградена с ограда от метални колове и пана с оградна мрежа с кълон и до нея